

## 职业卫生评价报告网上公开信息表

评价项目名称		江苏延展金属制品有限公司 220 千伏总降变 新建工程项目职业病危害控制效果评价报告		
评价报告编号		JSQJK (HA) H2022022		
评价类型		预评价 <input type="checkbox"/> 控制效果评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/>		
评价项目概况	用人单位	江苏延展金属制品有限公司		
	地理位置	江苏省灌南县灌河半岛临港产业园区产业大路 8 号		
	用人单位联系人	姚文凯	联系方式	13851254150
	评价项目简介	新建 1 座 220 千伏变电站 (综合楼), 本期建设 220kV 主变 1×63MVA, 电压等级为 220/35/10kV, 三相三绕组有载调压变压器。		
	行业代码及类别	电力供应 (行业代码 D-4420)		
到现场开展该项目评价工作的情况	现场调查	专业技术人员	张茜茜、马伟玉	
		时间	2022.12.28	
		用人单位陪同人	姚文凯	
		现场勘查图像影像		
	现场采样、检测	专业技术人员	李婷、马伟玉	
		时间	2023.01.09	
		用人单位陪同人	姚文凯	

		<p>现场勘查 图像影像</p>	
<p>建设项目 (用人单位)存在的 职业病危害 因素及检测 结果</p>	<p>存在的主要 职业病危害 因素</p>	<p>化学毒物(六氟化硫)和物理因素(噪声、工频电场)</p>	
	<p>检测结果</p>	<p>除控制室照度不合格外,其余化学因素、物理因素检测结果均符合标准限值的要求。</p>	
<p>职业病危害风险类别</p>		<p>一般<input checked="" type="checkbox"/>      严重<input type="checkbox"/></p>	